

УТВЕРЖДАЮ

Учредитель

Э.Н. Касумова

« ____ » _____ 201__ года

ПАСПОРТ №
доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения

1. муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Борковская средняя общеобразовательная школа», 173516, Новгородская область, Новгородский район, д. Борки, ул. Школьная, д. 5, тел./факс 747-247, e-mail borki1@yandex.ru

(полное юридическое наименование объекта почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

2. Ведомственная принадлежность объекта муниципальная собственность

3. Вид деятельности образование

4. Характеристика объекта отдельно стоящее здание, 2-х этажное, кирпичное, год постройки 1969

отдельно стоящее здание (встроенное, пристроенное, этаж в здании), количество этажей, год постройки (капитального ремонта)

5. Объем предоставляемых услуг 241 учащихся, школа на 400 мест

(количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др.)

6. Доступность услуги для категорий инвалидов

- вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
- вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;
- вариант « - » - не обслуживаются

Категории инвалидов			
на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражениями слуха (Г)
Б	Б	В	-

7. Доступность элементов общественного здания для различных категорий инвалидов

(Таблицу заполнять на каждый элемент парка. Доступные элементы отметить знаком «х»)

Наименование элементов территории образовательного учреждения	Фактическая доступность для инвалидов			
	на кресле-коляске	с поражением опорно-двигательного аппарата	с поражением зрения	с поражениями слуха (Г)
Территория объекта				

Входная группа				
Пути движения				
Зона обслуживания				
Санитарно-бытовые по-				
Средства информации и телекоммуникации				
Территория объекта				

8. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов

(Нужное отметить знаком «х»)

Степень доступности общественного здания	Категории инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен				
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация				
Объект не доступен, требуется адаптация	х	х	х	х

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № ____ от «__» _____ 201__ года

Руководитель объекта _____ В.Н. Савельев
(подпись)

М.П.

Дата составления паспорта «01» сентября 2019 года

АНКЕТА №

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Борковская средняя общеобразовательная школа»

(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 173516, Новгородская область, Новгородский район, д. борки, ул. Школьная, д. 5, тел./факс 747-247, e-mail borki1@yandex.ru

Ведомственная принадлежность объекта муниципальная собственность

Вид деятельности образование
(социальное обслуживание, здравоохранение, **образование**, сервисное обслуживание культурно - досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Форма собственности объекта муниципальная
(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)

Размещение объекта отдельно стоящее здание, 2-х этажное, кирпичное, год постройки 1969
(отдельно стоящее здание, количество этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта), материал несущих конструкций)

Объем предоставляемых услуг обучается 180 учащихся, школа на 400 мест
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие		
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	3,5 м	
	Знак доступности учреждения			-	Установка
	Автостоянка посетителей			-	Создание 1 места
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	15 м	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	100 %	
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см	350x500см	Установка
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: <ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию <ul style="list-style-type: none"> • места отдыха: через 200 м 	К, О К, О, Г С О	не менее 180 см наличие наличие наличие	4 м - - -	Создание
	Открытая лестница: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема ступеней <ul style="list-style-type: none"> • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) • контрастная окраска первой и по- 	О,С О,С С С	не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см наличие наличие	13 см 50 см - -	Создание

1	2	3	4	5	6
	следней ступени				
	Пандус: • высота подъема • уклон	К, О К К, О	НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12	-	Создание
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте	К О	70 см 85-95см	-	Создание

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка ,создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен		
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	110 см	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	-	Создание
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	-	Создание
	Навес	К, О, С	наличие	имеется	
	Лестница наружная				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	-	Создание
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	-	Создание
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-	Создание
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	-	Создание
	Пандус наружный			-	Создание
	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	
	Уклон	К	И/И - не более 1/12	-	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	-	

1	2	3	4	5	6
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см	- -	Создание
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	- -	Создание
	Нескользкое покрытие	К, О	наличие	-	Создание
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	-	Создание
	Тамбур				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	имеется	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	-	Создание

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	130 см	
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	-	Создание
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К, О, С, Г О, К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	-	Создание
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	-	Создание
Лестница №1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см	-	Создание
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	-	Создание
	Поручни с двух сторон: – на высоте – горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	-	Создание
Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					

1	2	3	4	5	6
	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К О	не менее 140x110 см не менее 80 см наличие	-	Создание
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	-	Создание
	Знак доступности	К, С	наличие	-	Создание
Пандус внутренний к лестнице №					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	Создание
	Уклон	К	И/И - не более 1/12	-	
	Разворотные площадки внизу,верху	К	не менее 150x150 см	-	
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см	-	Создание
	Пандус переносной	К	наличие	-	Создание
	Подъемник для инвалидов		наличие	-	Создание
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	-	
	Эскалатор, траволатор	О	наличие	-	Создание

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок №			-	
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см		
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №				Создание
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см		
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	-	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	-	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением по маршруту №				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	3,5 м	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см	-	Создание
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания №			-	Создание
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см		
	Место для сидения	О	наличие		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					

1	2	3	4	5	6
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О		-	Создание
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%		
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	-	
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	60 см	Создание
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	-	Создание
	Раковина: <ul style="list-style-type: none"> • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) • высота раковины • опорный поручень 	К К О	не менее 130 85 см 75-85 см наличие	-	Создание
	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) <ul style="list-style-type: none"> • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К К К, О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие	- - -	Кабины имеются, но не соответствуют нормативам
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	-	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	-	Создание
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность 	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	-	Создание
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	-	Создание
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений 	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	-	Создание
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	-	Создание
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	-	Создание
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	-	Создание
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	-	Создание
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	-	Создание

1	2	3	4	5	6
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	-	создание
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О, С, Г	наличие	-	создание

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта Установка знака доступности учреждения. Создание одного автостояночного места.

на входной группе Установка скамейки для отдыха, пандуса наружного, распашных дверей при входе в школу. На лестнице наружной: нескользкое покрытие, поручни с двух сторон, рельефная полоса, контрастная окраска первой и последней ступеней.

на путях передвижения Создание мест для отдыха. На лестницах установить поручни с двух сторон, создать рельефную полосу и контрастную окраску крайних ступеней. Установить лифт пассажирский к зоне оказания услуг. Пандус внутренний к лестнице.

в зоне оказания услуги оборудовать зону для кресла-коляски, столы в соответствии с нормативом, кресла с подключением слухового аппарата. Создать читальный зал.

в санитарных помещениях Оборудовать санузлы в соответствии с нормативом.

по средствам информации и коммуникации на объекте Оборудовать в соответствии с нормативом.

Председатель комиссии по обследованию объекта:
заместитель Главы Новгородского
муниципального района по социальным вопросам

С.М. Петров

(подпись)

Заместитель председателя комиссии:
председатель комитета образования Администрации
Новгородского муниципального района

Э. Н. Касумова

(подпись)

Члены комиссии:

Глава Администрации

Борковского сельского поселения _____ С.Г. Иванова

(подпись)

Председатель наблюдательного совета МАОУ «Борковская СОШ» _____

Е.В. Сафарова

(подпись)

Директор школы _____ В.Н. Савельев

(подпись)

« ____ » _____ 201__ года

